

国家电网有限公司继电保护及安全自动装置专业检测
(110kV 母线和母联分段继电保护装置)

合格产品公告

许昌开普检测研究院股份有限公司

(国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心)

2019 年 4 月 15 日

国家电网有限公司 2019 年继电保护及安全自动装置专业检测 110kV 母线 (基础型号 : DL) 和母联分段继电保护送检装置包括 5 个厂家生产的 9 套保护装置。送检装置全部通过检测 , 装置清单如下 :

表 1 110kV 智能站母线 (基础型号 : DL) 保护装置合格清单

序号	名次	厂家名称	厂家代码	装置型号	适用范围
1	1	南京磐能电力科技股份有限公司	PNKJ	DMP-9500DL-DA-G	智能变电站
2	1	山东鲁能智能技术有限公司	LNZN	LCS-6679DL-DA-G	
3	2	江苏金智科技股份有限公司	JZKJ	PACS-5961DL-DA-G	

表 2 110kV 常规站母线（基础型号：DL）保护装置合格清单

序号	名次	厂家名称	厂家代码	装置型号	适用范围
1	1	许继电气股份有限公司	XJDQ	WMH-801DL-G	常规变电站
2	1	南京电研电力自动化股份有限公司	NJDY	NSA-3175DL-G	
3	1	南京磐能电力科技股份有限公司	PNKJ	DMP-9500DL-G	
4	1	山东鲁能智能技术有限公司	LNZN	LCS-6679DL-G	
5	1	江苏金智科技股份有限公司	JZKJ	PACS-5961DL-G	

表 3 110kV 智能站母联分段保护装置合格清单

序号	名次	厂家名称	厂家代码	装置型号	适用范围
1	1	南京电研电力自动化股份有限公司	NJDY	NSA-3111FA-DA-G	智能变电站

说明：1. 检验结果仅针对送检样品负责。

2. 装置型号中，“-DA-G”表示国网智能化装置、SV 采样、GOOSE 跳闸，“-G”表示国网常规装置，常规采样、常规跳闸。

